


二层照明平面图 1:100

序号	房间名称	灯具规格型号	灯具数	单灯光源数	光源功率	灯具形式	灯具效率 (%)	总功率	光通量	利用系数	维护系数	要求照度值	计算照度值	功率密度规范值	功率密度计算值
1	过道	TLE22W	6	1	22	开敞	>75	132	1250	0.75	0.80	50	47.84	2.50	1.40
2	楼梯间	TLE22W	1	1	22	开敞	>75	22	1250	0.79	0.80	50	52.6	2.50	4.46
3	教室	TLD36W	12	1	30	开敞	>75	432	2800	0.84	0.80	300	321.93	8.00	6.22
4	美术教室	TLD36W	15	2	72	开敞	>75	15	5700	0.81	0.80	500	534.01	13.00	10.55
5	洗手间	TLE22W	2	1	22	开敞	>75	44	1250	0.81	0.80	75	73.64	3.50	2.00

项目负责人	周国平	<div>永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A243006687 电话: 0746-5722902</div>			
专业负责人	李红英				
审 定	王连强	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	工程号	
审 核	李红英	工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	阶 段	施工图
校 对	刘海燕	图 纸	二层照明平面图	图 别	电 气
设 计	杨文钦			图 号	07
				日 期	2022. 10