



一层给水平面图 1:100

- 注：1、室外给水横管上设有阀门处均需设阀门井，给水阀门井施工见05S502第15~34页。
2、所有穿过伸缩缝、变形缝的管道均应设置管道补偿装置。
3、所有穿管的墙体或基础上应设置套管，穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封。
4、室埋地管道应采用延性良好的管材或沿线采用柔性连接。管道与构筑物的连接，应采用柔性连接构造。
5、化粪池、检查井等地下给排水构筑物、给排水管道等应红线内设置。
6、室外检查井井盖应有防盗措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。
7、所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。给水、排水、雨水等管道应有不同的标识。

项目负责人	周国林	 <div>永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A243006687 电话: 0746-5722902</div>				
专业负责人	王连强					
审 定	王连强		建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	工程号	
审 核	周国林		工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	阶 段	施工图
校 对	王连强		图 纸	一层给水平面图	图 别	给排水
设 计	刘海燕	图 号			SS-02	
				日 期	2022.10	