



- 2、所有大便器选用构造内自带水封的大便器,且水封深度不小于50mm
- 3、无障碍卫生间的坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置,应可自动操作或单手操作
- 4、无障碍卫生间的小便器下口距地面高度不应大于400mm
- 5、无障碍卫生间的洗脸盆出水龙头应采用延时自闭式水龙头。

项目负责人	周国栋	 <div>永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A243006687 电话: 0746-5722902</div>			
专业负责人	刘海燕				
审 定	王志强	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	工程号	
审 核	周国栋	工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	阶 段	施工图
校 对	刘海燕	图 纸	卫生间给排水大样图	图 别	给排水
设 计	刘海燕			图 号	SS-09
				日 期	2022. 10