



一层自喷淋平面图 1:100 ±0.000

- 注：1、室外给水横管上设有阀门处均需设阀门井，给水阀门井施工见05S502第15~34页。
2、所有穿过伸缩缝、变形缝的管道均应设置管道补偿装置。
3、所有穿管的墙体或基础上应设置套管，穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封。
4、室埋地管道应采用延性良好的管材或沿线采用柔性连接。管道与构筑物的连接，应采用柔性连接构造。
5、化粪池、检查井等地下给排水构筑物、给排水管道等应红线内设置。
6、室外检查井井盖应有防盗措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。
7、所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。给水、排水、雨水等管道应有不同的标识。

项目负责人	同国本		永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A243006687 电话: 0746-5722902			
专业负责人	王连华					
审 定	王连华	建设单位	江华瑶族自治县民政局	工程号		
审 核	同国本	工程名称	江华瑶族自治县水口中心敬老院提质改造项目	阶 段	施工图	
校 对	王连华	图 纸	一层自喷淋平面图	图 别	给排水	
设 计	刘海燕			图 号	SS-10	
				日 期	2023. 01	