



注：1、室外给水横管上设有阀门处均需设阀门井，给水阀门井施工见05S502第15~34页。
2、所有穿过伸缩缝、变形缝的管道均应设置管道补偿装置。
3、所有穿管的墙体或基础上应设置套管，穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封。
4、室埋地管道应采用延性良好的管材或沿线采用柔性连接。管道与构筑物的连接，应采用柔性连接构造。
5、化粪池、检查井等地下给排水构筑物、给排水管道等应红线内设置。
6、室外检查井井盖应有防盗措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。
7、所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。给水、排水、雨水等管道应有不同的标识。
8、所有管道封堵参《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020第5.2条及第5.4条。

一层给排水平面图 1:100 ±0.000

项目负责人	同德		永州市永南建筑设计院有限公司		
专业负责人	红建		Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd		
			证书编号: A243006687	电话: 0746-5722902	
审 定	王红建	建设单位	江华瑶族自治县民政局	工程号	
审 核	同德	工程名称	江华瑶族自治县水口中心敬老院提质改造项目	阶 段	施工图
校 对	红建	图 纸	一层给排水平面图	图 别	给排水
设 计	刘海燕			图 号	SS-03
				日 期	2023.01